



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305663731

认证委托人名称及地址
苏州西门子电器有限公司
江苏省苏州新区珠江路 455 号

生产者名称及地址
苏州西门子电器有限公司
江苏省苏州新区珠江路 455 号

生产企业名称及地址
苏州西门子电器有限公司天台分公司
浙江省天台县济公大道 699-10 号

产品名称和系列、型号、规格
按钮
LA39-C;详见参数附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 25 日 有效期至：2029 年 07 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305663731

证书附页：第 1 页 共 4 页

LA39-C

Ui:660V;

Uimp:4kV;

Ith:10A;

瞬动型开关元件：AC-15: Ue/Ie: 24V/10A, 48V/10A, 110V/5A, 220V/2.5A, 380V/1.5A, 660V/0.8A;

DC-13: Ue/Ie: 24V/3.6A, 48V/1.8A, 110V/0.8A, 220V/0.4A, 440V/0.2A;

蠕动型开关元件：AC-15: Ue/Ie: 24V/10A, 48V/10A, 110V/10A, 220V/6A, 380V/4A, 660V/2A;

DC-13: Ue/Ie: 24V/6A, 48V/3A, 110V/1A, 220V/0.5A, 440V/0.25A;

安装孔径: $\Phi 30$;

除 ZY(钥匙复位急停钮), 尾缀带 RV 的头部, 尾缀带 38 的 JY,JYS,KY,KYS 为 IP40 外,

其 余 型 号 (一 般 钮,D,T,TD,M,MT,MD,MTD,Z,Y,YS,X,XS,CX,CXS,XD,XSD,JY,JYS,KY, KYS,LY,LYS,NY,NYS,MY,MYS 为 IP54, 其中 X,XS,CX,CXS,JY,JYS,KY,KYS 可以订制 IP65).

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司