



# 产品认证证书

证书编号: CQC19002219457

发证日期: 2024年05月06日  
有效期至: 2027年03月09日

委托人名称 苏州西门子电器有限公司  
及注册地址 江苏省苏州新区珠江路455号

制造商名称 苏州西门子电器有限公司  
及注册地址 江苏省苏州新区珠江路455号

产品名称和系列、规格、型号 小型电磁继电器  
PR/ER/NR/HR 系列; 转换触点负载:10A, 250VAC/30VDC; 7A, 5A, 3A, 250VAC/30VDC; 线圈电压:6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、125VDC、220VDC; 6VAC、9VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、125VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC; 线圈功率: 0.9W、1.2VA; 电气寿命: 120,000 周期 (10A、7A、5A、3A); 机械寿命: 20,000,000 周期; 环境温度: -40°C ~ 85°C RT I (型号命名规则见附件)

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019年05月22日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司  
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666  
<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

证书编号: CQC19002219457

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号命名方式:

NR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. ER: 经济型、NR: 常规型、PR: 功率型、HR: 高防护型
2. 触点极数: 1: 1组 2: 2组 3: 3组 4: 4组
3. 触点容量: C: 3A E: 5A K: 10A
4. 插脚类型: 无显示: 插片式 P: 焊接式(针脚)
5. 指示灯: 无显示: 标准型 L: LED(交流线圈: 红色, 直流线圈: 绿色)
6. 测试杆: 无显示: 标准型 T: 测试杆
7. 保护二极管 无显示: 标准型 D: 抑制浪涌(直流) R: 抑制浪涌(交流)
8. 额定线圈电压: 直流: D+电压伏数 交流: A+电压伏数  
6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、125VDC、220VDC;  
6VAC、9VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、125VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC
9. 辅助代号: 无显示: 标准型, 2-10 位字符 用来标识供货信息(不同代码间用“-”隔开)



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE