



产品认证证书

证书编号: CQC22002351110

发证日期: 2024年05月06日
有效期至: 2027年07月12日

委托人名称 苏州西门子电器有限公司
及注册地址 江苏省苏州新区珠江路455号

制造商名称 苏州西门子电器有限公司
及注册地址 江苏省苏州新区珠江路455号

产品名称和系列、规格、型号 小型电磁继电器
NR系列 触头负载: 2组: 12A 30VDC, 12A 250VAC; 4组: 6A 30VDC, 6A 250VAC; 线圈电压 AC: 6V、12V、24V、36V、48V、110V、220V、240V; DC: 5V、6V、12V、24V、36V、48V、110V、220V; 线圈功率: 1.2W、1.2VA; 电气寿命: 120000 周期; 机械寿命: 20000000 周期; 环境温度: -40~85°C; RTI(系列描述见附件)

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022年07月13日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

证书编号: CQC22002351110

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号命名规则:

NR	□	□	□	□	□	□	-□	-□
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- NR:产品系列型号
- 触点极数: 2: 2组 4: 4组
- 触点容量: M: 12A F: 6A
- 插脚类型: 无显示: 插片式 P: 焊接式(针脚)
- 指示灯: 无显示: 标准型 L: LED(交流线圈: 红色, 直流线圈: 绿色)
- 测试杆: 无显示: 标准型 T: 测试杆
- 保护二极管 无显示: 标准型 D: 抑制浪涌(直流) R: 抑制浪涌(交流)
- 额定线圈电压: 直流: D+电压伏数 交流: A+电压伏数
5VDC、6VDC、12VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、220VDC;
6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、220VAC、240VAC
- 辅助代号: 无显示: 标准型, 2-10位字符 用来标识供货信息(不同代码间用“-”隔开)



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE